

Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de l'Eure

Evreux, le 11 février 2019

MONSIEUR LE PRESIDENT
CORMELLES - LIEUVIN - THIBERVILLE
La grande rue - château d'eau
27230 HEUDREVILLE EN LIEUVIN

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CLT - LIEUVIN

Prélèvement 00142759
Unité de gestion CLT - LIEUVIN (UGE 0116)
Installation CAMPIGNY (UDI 000448)
Point de surveillance CENTRE VILLE (P 0000000435)
Commune CAMPIGNY
Localisation exacte Ecole

Prélevé le : mardi 29 janvier 2019 à 08h30
par : LABEO JFT
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	9,0 °C				25,00
Conductivité à 25°C	577 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,24 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,28 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127 Code SISE de l'analyse : 00145908 Référence laboratoire : EP19-02092

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L				0,10

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00142759)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Delphine JULIEN