



MONSIEUR LE PRÉSIDENT

LIEUVIN (SIAEP)
133 rue Albert Sorel

27210 BEUZEVILLE

Evreux, le 22 juin 2022

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**LIEUVIN EST**

Prélèvement 00157933
 Unité de gestion LIEUVIN EST (UGE 0116)
 Installation CAMIGNY (UDI 000448)
 Point de surveillance CENTRE VILLE (S 0000001465)
 Commune SAINT-ETIENNE-L'ALLIER
 Localisation exacte Salle Jean Desperrois

Prélevé le : jeudi 16 juin 2022 à 11h00
 par : LABEO JFT
 Type visite : D1
 Type d'eau : T
 Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	19,0 °C				25,00
Conductivité à 25°C	640 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,30 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,33 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127	Code SISE de l'analyse : 00161078	Référence laboratoire : U22.4395-1-1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL	
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		
Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L	
Nitrates (en NO ₃)	18,3 mg/L	50,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00157933)**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

P/Le Préfet et par délégation
 Signé
 L'ingénieur du génie sanitaire
 Mouloud BOUKERFA